



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **CSQ Centro Sicurezza e Qualità** Codice Costruttore **94** sita in **Via Circolare PIP, 6 – 65010 S. Teresa di Spoltore (PE)** per ottenere il **rinnovo** della omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**PMC6**" a polvere da **6 Kg.** Classe "**A-B-C**" capacità estinguente "**55A- 233B- C**";

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/1082/153 sott. 106 del 14/03/2006;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato "**PMC6**" a polvere da **6 Kg.** Classe "**A-B-C**" capacità estinguente "**55A- 233B- C**"; prodotto dalla società **CSQ Centro Sicurezza e Qualità**.

La presente omologazione ha **validità fino al 14/03/2016** (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.



IL DIRETTORE CENTRALE
(DATILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

